

Zásady užívání čerpací stanice (ČS) PRESSKAN –obec Hluchov

I. Předmět přílohy

Pokyny pro užívání ČS, která slouží k odvodu splaškových vod od nemovitosti. Těmito předpisy je odběratel a dodavatel povinen se řídit a podpisem této přílohy se k tomu zavazuje.

II. Pokyny pro odběratele

1. Je zakázáno a nebezpečné :

- Bezdůvodné otvírání čerpacích jímek
- Bezdůvodné otevírání skříňky ovládací automatiky
- Provádět ruční čerpání
- Parkovat nad jímkou nebo jiným způsobem omezovat přístup k jímcce
- Vstupovat do jímky a dotýkat se el. vybavení ovládací jednotky(životu nebezpečné)
-

2. Odběratel je povinen nahlásit poruchu na tel. číslo : 582 378 138, 601 521 460, 777 440 609

3. Odběratel je povinen umožnit vstup dodavateli na svůj pozemek za účelem údržby nebo opravy jímek.

III. Povinnosti dodavatele

1. Zajistit provozovatele (servisní organizace) .
2. Zajistit odstranění poruchy do 24 hodin.
3. 1x ročně zajistit vyčištění jímky, provést kontrolu ovládacích prvků čerpadla, zkontrolovat elektro kabely a vodotěsnost spojů a ověřit funkčnost technologie.
4. Každé 2 roky provést kontrolu stavu čerpadel (revize a případné repase).

IV. Povinnosti odběratele

1. Odběratel je ode dne podpisu této přílohy povinen kontrolovat stav zanesení horní části jímky, ve které je čerpací sestava umístěna, a to nečistotami (kaly, mastnotami apod.), které se zde usazují.
2. Kontrolu bude odběratel provádět 2x ročně.
3. Průběh kontroly je následující : Odběratel otevře poklop jímky. Do jímky v žádném případě nevstupuje, nespouští se do ní ani jinak do vnitřní části vlastním tělem nezasahuje. Kontrola stavu zanesení je pouze vizuální. Touto kontrolou odběratel zjistí objem nečistot usazených v horní části jímky a případně na čerpadle.
4. V případě, že je patrné, že se nečistoty v horní části jímky či na čerpadle usadily, uvědomí dodavatele.
5. Po provedené kontrole je odběratel povinen jímku znovu uzavřít. Při zjištění jiných skutečností, než je znečištění popsané v této příloze, postupuje odběratel standardně dle ujednání této přílohy.

V.
Zvláštní ustanovení

1. Je-li porucha způsobena neodborným zásahem do zařízení nebo vypouštěním látek uvedených ve smlouvě o odvádění odpadních vod je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opravou zařízení.

V Hlučově dne

.....
Ing. Lenka Vyhlídalová
starostka obce Hlučov

.....
jméno /název odběratele